

Viadrus A0C-A..P - peleti



Kotel A0C-S..P je v osnovi izdelan iz litoželeznega kotlovskega bloka z dodatnim izmenjevalcem aa zadnjem členu, ki mogoča višji toplotni izkoristek in nižje emisije v dimnih plinih.

Vžig in delovanje peletnega gorilnika je vodeno z digitalnim procesorskim regulatorjem in omogoča samodejno delovanje kotla in ogrevalnega sistema

TYP KOTLA		A0C-A16P	A0C-A20P	A0C-A28P
Število členov	ks	4	5	7
Imenska moč	kW	16	20	28
Minimalna moč	kW	4,8	6	8,4
Izkoristek po EN 303-5	%	90	90,5	90,4
Razred kotla EN 303-5		5	5	5
Razred energetske učinkovitosti		A+	A+	A+
Širina / višina kotla / višina panela	mm	550 / 911 / 160		
Dolžina bočnega dela kotla + gorilnik	mm	670	770	870
Premer dimnega nastavka	mm	156		
Višina dimnega nastavka	mm	575		
Teža kotla	kg	314	350	420
Dolžina gorilnika pelet	mm	350		
Max. delovni nadtlak	bar	4		
Max. delovna temperatura	°C	90		
Električna moč pri zagonu /delovanju	W	260 / 80		

Prednosti kotla A0C- A..P

- Dolga življenska doba litoželeznega kotlovskega bloka
- Garancija za kotlovski blok 5 let
- Avtomatsko vžiganje, krmiljeno po času in potrebah ogrevanja.
- Visok toplotni izkoristek
- Enostavno čiščenje gorilnika pelet in kotlovskega kurišča

Kotel po normi EN 303-5 spada v najvišji 5 emisijski razred

Kotel izpolnjuje zahteve ES direktive st.2015/1180 za značko EKODESING

Kotel dosega zgorevalne parametre za pridobitev subvencije EKO sklada

ETIKS d.o.o. Ob Dragi 3, 3220 Štore, SLOVENIJA
Tel.: 03/780-22-80 (81), 041/371 980, E-mail: info@etiks.si, www.etiks.si

Viadrus A0C-A..P - peleti



Za toplino vašega doma!



Funkcionalni komplet je sestavljen iz:

- Kotla Viadrus A0C-P, komplet z izolacijo in plaščem
- Gorilnika GP 20 z regulacijskim panelom in opremo kurišča
- Peletnega polža ustrezne dolžine
- Silosa pelet izbranega tipa

ET – 250 litrov
250/600/1450 mm



E – 200 litrov
300/650/900 mm



ET – 300 litrov
fi640/1000 mm



ET – 500 litrov
600/700/1500 mm



Hranilnik toplote / silos pelet
Fi640-400/300 litrov- 2100 mm
Fi800-620/400 litrov-2100 mm



Čiščenje kotla v hladnem stanju je enostavno in se lahko izvede s pomočjo sesalca za pepel:

V prednjem delu skozi odprta kotlovska vrata

V zadnjem delu skozi loputo, ki je pod ekonomajzerjem



ETIKS d.o.o. Ob Dragi 3, 3220 Štore, SLOVENIJA
Tel.: 03/780-22-80 (81), 041/236 106, E-mail: info@etiks.si, www.etiks.si